



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района

Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 17, тел 542-27-41

Санкт-Петербург,
Лесной пр. д. 17 каб. 13

18 сентября 2017 г.

12 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-11-778

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Калининского района УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Федорова Сергея Ивановича от 04 сентября 2017 года № 2-11-778,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка здания образовательного учреждения по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 92, корп. 3, лит. А.

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатели объекта защиты:

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 98 Калининского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 98 Калининского района Санкт-Петербурга), ИНН:7804054513.

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателя объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

«13» сентября 2017 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

«18» сентября 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня (2 часа 00 минут)

(рабочих дней; часов)

Зам. директора по АХР Завьялов С.С. 13.09.2017 в 16.00

(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

нет
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Облизина Анастасия Олеговна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов,

При проведении проверки присутствовали:

1. Зам. директор по АХР Завьялов С.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты;

- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 92, корп. 3, лит. А

Представлен отчет о расчете пожарного риска: нет

(указываются реквизиты расчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: нет

(указываются реквизиты СТУ с информацией об их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: нет

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки предписание ОНДПР Калининского района от 10.02.2017 г. № 2-11-14/1/1 не выполнены следующие пункты:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1	На первом этаже в помещениях трудового обучения не установлены противопожарные двери 2-го типа с обозначением категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.	Федеральный закон № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ст.88, табл.23, табл. 24, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям и конструктивным решениям», п. 5.6.4. Правила противопожарного режима в РФ п.20	Зам. директора по АХР Завьялов С.С.
2	Ручные пожарные извещатели не установлены на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара.	П.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83 таб. Н1, СП 5.13130.2009 п. 13.13.2	Зам. директора по АХР Завьялов С.С.
3	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта, монтаж системы произведен с нарушениями и не соответствует рабочей технической документации (при обслуживании системы не выполняются требования нормативных документов по пожарной безопасности ввиду устаревшего оборудования).	Правила противопожарного режима в РФ п.61	Зам. директора по АХР Завьялов С.С.

В ходе проведения проверки проведен противопожарный инструктаж о мерах пожарной безопасности в образовательных учреждениях.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: нет.
4. Фототаблица: нет.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: нет.
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 2-11-778 от 18.09.2017г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ФГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в проведении проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:

Подписи лиц, проводивших проверку:

А.О. Облизина

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил:

“ 18 ” сентября 20 17 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

