



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №98
с углубленным изучением английского языка
Калининского района Санкт-Петербурга

Гражданский пр. 92/3, Санкт-Петербург,
195257

Тел. (812)555-75-66 Факс (812)555-75-66

E-mail: school98spb@yandex.ru

ОКПО 23159950 ОКОГУ 2300223

ОГРН 1027802496842

ИНН/ КПП 7804054513/ 780401001

№ _____

На № _____ от _____

Начальнику ОНД Калининского
района УНДПР Главного
управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
Федорову С.И.

проспект Лесной, д. 17
195009, г. Санкт-Петербург.

Ответ на предписание №2-11-778/1/1 от 14.09.2017

В ходе проверки Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №98 с углубленным изучением английского языка Калининского района Санкт-Петербурга были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

Вид нарушения требований пожарной безопасности	Принятые меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности
1. На первом этаже в помещении трудового обучения не установлены противопожарные двери 2-го типа с обозначением категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	Категорирование помещения трудового обучения произведено, присвоена категория В3. Работы по установке противопожарных дверей 2-го типа планируются на 2019 год.	14.07.2018
2. Ручные пожарные извещатели не установлены на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при	Ведутся подготовительные работы по составлению проекта модернизации/замены системы АПС.	14.07.2018

возникновении пожара.		
3. Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта, монтаж системы произведен с нарушениями и не соответствует рабочей технической документации (при обслуживании системы не выполняются требования нормативных документов по пожарной безопасности ввиду устаревшего оборудования).	Ведутся подготовительные работы по составлению проекта модернизации/замены системы АПС.	14.07.2018

Директор



(подпись)

И.В.Фетисова

М.П.

Исполнитель Завьялов Сергей Сергеевич

Телефон +79111663262