

**Отчет об исполнении предписания Роспотребнадзора № Ю 78-02-05/27-939-2023
от 27.12.2023**

№	Вид нарушения требований санитарного законодательства	Срок устранения нарушений санитарного законодательства по предписанию	Принятые меры по устранению нарушений санитарного законодательства
1	<p>Согласно требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий.</p> <p>-В туалете девочек на 3 этаже (Гражданский пр. д. 92 к. 3);</p> <p>-В медицинском блоке, в буфетных группах №1 и №2, в прачечной (Гражданский пр. д. 83 к. 5);</p> <p>-В кабинете химии (Гражданский пр. д. 92 к. 3);</p>	25.08.2024	<p>Направлен запрос в Администрацию Калининского района Санкт-Петербурга о включении ОУ в адресную программу ремонту учреждений образования на 2025 год Исх. № 38 от 07.02.2024;</p>
2	<p>Согласно требованиям п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений.</p>	25.08.2024	<p>Дефект пола в коридоре 1 этажа будет устранен в летний период 2024 года.</p>
3	<p>Согласно требованию п.3.4.14 количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения норм площади на одного обучающегося – не менее 2,5 м при фронтальных формах занятий.</p>	25.08.2024	<p>В связи в большим количеством детей нашего микрорайона классы имеют превышение по численности обучающихся.</p> <p>В данные параллели дети не принимаются. В течение года выбыло 11 человек.</p>
4	<p>Согласно п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов. Дефекты</p>	25.08.2024	<p>Направлен запрос в Администрацию Калининского района Санкт-Петербурга о включении ОУ в адресную программу по ремонту учреждений образования на 2025 год Исх. № 38</p>

	уличной входной лестницы и крыльца школы (ул. Софьи Ковалевской д.16. к.6)		от 07.02.2024;
5	Согласно п. 3.4.12 СП 2.4.3648-20 В учебных кабинетах обеспечивается боковое левосторонне естественное освещение	01.03.2024	Выполнено
6	Согласно п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20 При ежегодном проведении дезинфекционной обработки детских постельных принадлежностей учитывать не только массу обрабатываемых предметов, но и их количество	25.08.2024	Будет выполнено при обработке постельных принадлежностей в летний период 2024 года.
7	Согласно п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 вытяжные вентиляционные решетки не должны содержать следов загрязнений. Очистка шахты вытяжной вентиляции не проведена.	27.12.2023	Выполнено. Производится постоянно.
8	Согласно п.1.5. СП 2.4.3648-20 Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно)	01.03.2024	<u>На момент проведения проверки прививки были сделаны</u> Дифтерии - 8 сотрудников, Гепатит В- 13 сотрудников, корь 1 сотрудник, у одного сотрудника есть антитела к Кори. Флюорография – 6 человек. 2 сотрудника сделали флюорографию в период проверки, т.к. на период очередного обследования находились на больничном листе. Все сотрудники вакцинированы. 3 сотрудника имеют медицинский отвод после болезни. Один сотрудник имеет постоянный мед. отвод. Один сотрудник находится на больничном по беременности и родам.

	вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.		
9	Согласно требованиям таб.6.6 раздела VI «Требования к организации образовательного процесса», продолжительность перемен (перерывов), для приема пищи составляет не менее 20 минут.	01.03.2024	В соответствии с расписанием урочной и внеурочной деятельности все учащиеся начальных классов имеют перерыв для приема пищи 20-25 минут.
10	Согласно требованиям табл. 6.18 раздела «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» для мытья столовой посуды должно быть 3 моечных ванны.	25.08.2024	Оборудование будет закуплено в летний период 2024 года за счет средств от предпринимательской деятельности.

Директор

(подпись)

М.П.

И.В. Фетисова

